



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области

04-14040096

(регистрационный номер дела)

Постановление

по делу об административном правонарушении N 04-14040096

«17» июля 2014 г.

город Нижний Новгород, ул. Тургенева, дом 1, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(место рассмотрения)

Руководитель Управления - главный государственный санитарный врач по Нижегородской области (заместитель руководителя Управления - заместитель главного государственного санитарного врача по Нижегородской области) Евгений Юрьевич Петров (Кучеренко Наталия Сергеевна, Княгина Ольга Николаевна)

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица вынесшего постановление)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 04-14040096 от 04.07.2014 г., составленный главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Пилаевой Ольгой Борисовной и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении

Открытого акционерного общества «Домоуправляющая компания Нижегородского района» (ОАО «ДК Нижегородского района») 603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.6 ИНН 5260162203 КПП 526001001 БИК 042282710 БАНК НФ «Гарантия» ОАО «АКБ Саровбизнесбанк», р/сч. 40702810400000001665

(сведения о физическом лице: Ф.И.О., место и дата рождения, место жительства, паспортные данные, должность, место работы; о юридическом лице: наименование, местонахождение, банковские реквизиты, сведения о законном представителе юридического лица, сведения о защитнике.)

с его (ее) участием / в отсутствие законного представителя ОАО «ДК Нижегородского района» генерального директора Гетманского Игоря Владимировича хотя имеются данные о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, в присутствии защитника Мельникова С.А. (по доверенности)

(нужное подчеркнуть)

(указать причины рассмотрения дела в отсутствие указанного лица)

В протоколе об административном правонарушении разъяснив лицу, в отношении которого ведется производство по делу права и обязанности в соответствии с главой 25 КоАП РФ, статьей 51. Конституции РФ

рассмотрев заявленные отводы и ходатайства не поступало
по ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил: «02» «июня» 2014 г. возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №14040096 от 02.06.2014г., в отношении ОАО «УК Нижегородского района» г. Н.Новгорода.

Основанием для возбуждения дела №14040108 явилось поступившее в адрес Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее Управление) обращение

гражданина (вх. №3982/з от 26.05.2014г.) по вопросу низкой температуры воды из системы горячего водоснабжения, подаваемую потребителю квартиры №11 дома №3 по ул. Героя Усилова.

В рамках проведения административного расследования была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по определению температуры воды из системы горячего централизованного водоснабжения по адресу г.Н.Новгород, ул. Усилова, д.3, кв. №11 на соответствие п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

При рассмотрении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы №06/2-3949 от 09.06.2014г., поступившей в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по адресу г.Н.Новгород ул. Тургенева, д.1, установлено, что горячая вода из системы централизованного горячего водоснабжения в квартире №11 по адресу ул. Героя Усилова, д.3 по температуре не соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.3.1074-01 и составляет 51,5 % гр.С.

Согласно п.2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Таким образом, температура горячей воды поступающей из крана указанной квартиры находилась ниже установленных допустимых значений, что является нарушением п.2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно договору №64 от 01.08.2007г. управления многоквартирным домом № 3 расположенного по адресу г. Н.Новгород, ул. Героя Усилова, ОАО «ДК Нижегородского района г.Н.Новгорода» обязуется обеспечивать предоставление собственнику коммунальных услуг, указанных в приложении указанного договора (горячее водоснабжение в соответствии с федеральными и региональными нормативами потребления и стандартами качества).

Таким образом, исполнителем коммунальных услуг по адресу ул. Героя Усилова, дом №3, г.Н.Новгород является ОАО «ДК Нижегородского района» г.Н.Новгорода.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест определены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях (п.1.4. СанПиН 2.1.4.1074-01).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 утверждены изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которым добавлено приложение СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В соответствии с п.3.1.9. СанПиН 2.1.4.2496-09. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

Таким образом, в действиях ОАО «УК Нижегородского района» г.Н.Новгорода усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренных ст. 6.5. КоАП РФ – Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

В соответствии со ст. 11 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 11 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства. Согласно п.п. «а» п.31 постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статьей 11 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлены обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по выполнению требования санитарного законодательства, обеспечению безопасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии с ч.1, ч.2 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства; организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест определены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях (п.1.4. СанПиН 2.1.4.1074-01).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 утверждены изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которым добавлено приложение СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В соответствии с п.3.1.9. СанПиН 2.1.4.2496-09. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

В соответствии с п.9 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов" (далее – Постановление) управляющая организация, в данном случае ОАО «ДК Нижегородского района» является исполнителем коммунальных услуг.

Под исполнителем, в соответствии с п. 2 Постановления понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 31 Постановления исполнитель обязан:

-предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

-заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям;

Коммунальная услуга централизованного горячего водоснабжения оказана не надлежащего качества, что подтверждено санитарно-эпидемиологической экспертизой №06/2-3949 от 09.06.2014г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Таким образом, в действиях ОАО «ДК Нижегородского района» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренных ст. 6.5. КоАП РФ – Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Действия правильно квалифицированы по ст. 6.5. КоАП РФ – Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

В соответствии со ст. 2.10. КоАП РФ ОАО «ДК Нижегородского района» привлекается к административной ответственности как юридическое лицо.

В соответствии с ч.2 ст.2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что у ОАО «ДК Нижегородского района» имелась возможность по соблюдению санитарных норм, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Факт правонарушения и вина ОАО «ДК Нижегородского района» в его совершении установлен, что подтверждается материалами дела.

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

Следует учесть: отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств.

(указываются обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную ответственность)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать: ОАО «ДК Нижегородского района»

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде:

штрафа - двадцать тысяч рублей (20 000 руб.)

(указать вид и размер административного взыскания)

2.Вещественные доказательства: санитарно-эпидемиологическая экспертиза от 09.06.2014г. №06/2-3949 по результатам измерения температуры горячей воды, выполненная испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области

(какие именно, суть принятого решения в соответствии

ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
3. Издержки по делу об административном правонарушении: нет

4. Изъятые вещи и документы: нет

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ: физическими и должностными лицами – вышестоящему главному государственному санитарному врачу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд.

По истечении 10 суток не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности на счет № 40101810400000010002, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Н.Новгород, ИНН 5260147237, КПП 526001001, БИК 042202001, Код дохода: 141 1 16 28000 01 6000 140, код ОКАТО 22401000000, получатель: УФК по Нижегородской области (Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области) л/с 04321787860.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке. В соответствии с п.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Руководитель Управления -
главный государственный санитарный врач
по Нижегородской области
М.П.

Е.Ю.Петров.

(подпись)

Заместитель руководителя Управления -
заместитель главного государственного
санитарного врача по Нижегородской области
М.П.

Н.С. Кучеренко

О.Н. Княгина

(подпись)

С постановлением ознакомлен
Копию настоящего постановления получил

"14" сентября 2014 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

Дата вступления постановления в законную силу « » 20 г.

Дата предъявления к исполнению в течение 2-х лет со дня его вступления в законную силу.